

**Protokol o odb ru . 49/2019 - vzorek vody . 68****P edm t odb ru:** pitná voda vyrobená**Legislativa:** Monitorovací rozbor vyrobené vody dle vyhl. . 515/2006 Sb.**Zp sob odb ru:** Odb r vzorku proveden dle SOP .2.3.4
(SN EN ISO 5667-1,3,16,, SN ISO 5667-5,14, SN ISO 5667-11- láněk 4.2.1., SN EN ISO 19458)**Odb r proveden dle smlouvy (objednávky) :** smlouva . 7/2012/I**Identifikace odb rového místa:** Rychnověk, úpravna vody - výstup**Odb r provedl:** Schneiderová Jana**Osoba p ítomná odb ru:** p. Matuška**Datum odb ru:** 15.1.2019**Odb r zahájen:** 11:00 hod.**Odb r ukon en:** 11:05 hod.**Do laborato e dodáno:** 15.1.2019 11:30 hod.**Zp sob odb ru:** prostý odb r vzorku vody 2-5 l**Zp sob úpravy:** dezinfekce - chlorací**Poznámky:****Terénní zkoušky:**

Teplota vody (°C):	7,1	Pach:	p íjatelný
Teplota vzduchu (°C):	3,5	Chu :	---
Volný chlor (mg/l):	0,05	Vzhled (barva):	bezbarvý
Chlordioxid (mg/l):	---	Vzhled (zákal):	irý

Protokol zpracoval:Schneiderová Jana
manažer vzorkování vod

V íkov dne : 16.1.2019

