

**Protokol o odb ru . 596/2020 - vzorek vody . 746****P edm t odb ru:** pitná voda**Legislativa:** Pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodu dle vyhl. .252/2004 Sb. a zákona . 258/2000 Sb.
Zjišť ní dodržení limitních hodnot všech ukazatel stanovených orgánem ochrany ve ejného zdraví (OOVZ)**Zp sob odb ru:** Odb r vzorku proveden dle SOP .2.3.4
(SN EN ISO 5667-1,3,14,16, SN ISO 5667-5, SN ISO 5667-11- láněk 4.2.1., SN EN ISO 19458)**Odb r proveden dle smlouvy (objednávky) :** smlouva . 7/2012/I (O-20-2020)**Identifikace odb rového místa:** Rychnovek p. 6, rodinný d m, soc. za ízení, umyvadlo**Odb r provedl:** Schneiderová Jana**Osoba p ítomná odb ru:** p. Jirounek**Datum odb ru:** 12.5.2020**Odb r zahájen:** 11:35 hod.**Odb r ukon en:** 11:40 hod.**Do laborato e dodáno:** 12.5.2020 13:15 hod.**Zp sob odb ru:** prostý odb r vzorku vody 2-5 l**Zp sob úpravy:** dezinfekce - chlorací**Poznámky:****Terénní zkoušky:**

Teplota vody (°C):	12,5	Pach:	p íjatelný
Teplota vzduchu (°C):	14,3	Chu :	p íjatelná
Volný chlor (mg/l):	0,02	Vzhled (barva):	bezbarvý
Chlordioxid (mg/l):	---	Vzhled (zákal):	irý

Protokol zpracoval:
Schneiderová Jana
manažer vzorkování vod

V íkov dne : 18.5.2020